

श्री ६०१२१२७

१०१६ ग/

२४/११/१८

२५१

पत्रांक:- 04/NULM-64/2016/...../न०वि०एवंआ०वि०

१६९

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर

पटना, दिनांक २५/०१/१८

विषय: दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन **Vending Zone** निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के संबंध में।

प्रसंग: आपके पत्रांक- 2851 दिनांक- 23.09.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन Vending Zone निर्माण हेतु नगर निकाय द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन की तकनीकी समीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं:-

- (i) Vending Zone के प्राक्कलन में Vending Zone का Plan, Elevation, एवं Cross Sectional elevation स्पष्ट नहीं है।
- (ii) Vending Zone के प्राक्कलन में Parking Area, Sanitary Fitting एवं Electrical Fitting का प्राक्कलन मद समाहित है लेकिन नक्शा में नहीं दर्शाया गया है।
- (iii) Septic Tank का नक्शा संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सभी मदों का नक्शा, Plan Elevation एवं Cross Section के साथ प्राक्कलन पुनः समर्पित किया जाय।

२५/०१/१८ २५/११/१८

विश्वासभाजन

२५/११/१८

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

२५